

Техническая спецификация

на работы по модернизации технологической насосной станции рудника «Семизбай»

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Кол-во	Поставка материалов
1	Демонтаж насосного агрегата массой до 2,9 тонн (поз. 2/3)	к-т	1	Поставщик
2	Перенос всасывающего трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм	м	22	Поставщик
3	Перенос всасывающего трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм	м	22	Поставщик
4	Опоры и опорные конструкции для крепления трубопроводов внутри зданий	кг	15	Поставщик
5	Монтаж насосного агрегата СНР(А) 53-250 массой до 2,9 тонн (на поз. 2/3)	к-т	1	Поставщик
6	Установка отвода 90° 325x8 12X18Н10Т	шт	1	Поставщик
7	Изготовление и установка сварного перехода 630x8-325x8 12X18Н10Т	шт	1	Поставщик
8	Установка отвода 22° Д630 PE100 SDR 17	шт	1	Поставщик
9	Разборка существующего фундамента до отметки - 0,900.	м ³	5,8	Поставщик
10	Разборка существующего пола на основе эпоксидных композиций	м ²	6,05	Поставщик
11	Устройство монолитного фундамента из сульфатостойкого бетона марки В15 под оборудование насосного агрегата	м ³	4,16	Поставщик
12	Устройство монолитного фундамента из сульфатостойкого бетона марки В15 под трубопровод	м ³	0,16	Поставщик
13	Обетонирование после монтажа рамы насосного агрегата кислотоупорным бетоном В15	м ³	1,23	Поставщик
14	Устройство антикоррозийной защиты фундамента и пола на основе из полиуретана толщиной 8мм	м ²	7,89	Поставщик
15	Выполнить новое технологическое отверстие в существующей стене с обрамлением швеллером №14	м ²	2,44	Поставщик
16	Заделать существующее ответствие для трубы 630 мм профлистом с утеплением минеральной ватой	м ²	2,44	Поставщик
17	Установка защитного ограждения оборудования	т.н	0,0734	Поставщик

1. Установочные материалы (болты (12X18Н10Т), гайки (12X18Н10Т), шпильки (12X18Н10Т), шайбы (12X18Н10Т), прокладки, электроды) поставляет Поставщик работ.

Перечень документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика требованиям технической спецификации конкурсной документации:

1. Наличие лицензии на строительные-монтажные работы ;
2. Все привлекаемые для выполнения работ специалисты должны иметь допуск к проведению работ на опасном производственном объекте, подтвержденный копиями протокола и удостоверений, согласно требований Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».